



Zertifikat

Hiermit wird bescheinigt,
dass auf der Grundlage der im Bericht¹ genannten
Betriebsdaten für die Jahre 2016 - 2018

**das Fernwärmeversorgungssystem der
ESWE Versorgungs AG Wiesbaden**

durch das

**Institut für Energietechnik der TU Dresden,
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung**

geprüft und nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 - Teil 6
folgendermaßen bewertet wurde:

Spezifische CO₂-Emissionen der Fernwärmeversorgung

bezogen auf den Wärmeabsatz (beim Kunden): **95,6 kg CO₂/MWh**

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 11.06.2029.

Prof. Dr.-Ing. C. Felsmann
Leiter der Professur

Technische Universität Dresden
Fakultät Maschinenwesen
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung
Prof. Dr.-Ing. Clemens Felsmann
01062 Dresden

Stempel

Dr.-Ing. T. Sander
Bearbeiter

fp-Gutachter-Nr.: FW 609-010

Dresden, 12.06.2019

¹ Bericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach AGFW FW 309 Teil 1 für Fernwärmeversorgungssysteme und Bestimmung der CO₂-Emissionen für das Wärmenetz der ESWE Versorgungs AG Wiesbaden. Dresden, 12.06.2019